



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
- PRESIDENZA -

Prot. I n. 62 del 27/03/2018

DETERMINAZIONE N. 03 DEL 27/03/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, alla Ditta Barone & Azzolina S.N.C. di Caltagirone, per la fornitura e sostituzione della centralina di commutazione del Gruppo Elettrogeno del Palazzo di Giustizia di Caltagirone per un importo di € 1.280,00= (Iva esclusa).

Smart CIG: **ZC122D0673**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso:

- **che** il Palazzo di Giustizia di Caltagirone è dotato di un Gruppo Elettrogeno Marca Ausonia tipo JO0150SWD, che garantisce in caso di emergenza e di interruzione improvvisa di energia elettrica la continuità energetica negli uffici giudiziari;
- **che** a seguito di manutenzione del gruppo elettrogeno effettuata dalla di Ausonia nel mese di dicembre u.s. veniva rilevato e segnalato nel rapporto di manutenzione, un'anomalia nel funzionamento della centralina di commutazione rete-gruppo, installata nel quadro elettrico generale, che gestisce l'avviamento automatizzato del G.E. in caso di improvvisa interruzione dell'energia elettrica;
- **che** al fine di verificare detta anomalia di funzionamento della centralina, veniva contattata per le vie brevi, la ditta Barone & Azzolina SNC, con sede a Caltagirone, specializzata in impianti elettrici civili ed industriali, già affidataria in passato del servizio di manutenzione degli impianti elettrici del Palazzo di Giustizia per conto del Comune di Caltagirone;
- **che** la Ditta Barone & Azzolina S.N.C. con Sede a Caltagirone, a seguito di accurato sopralluogo effettuato da parte del proprio personale tecnico specializzato, ha rilevato che la centralina di commutazione automatica è guasta e non più riparabile pertanto occorre provvedere alla sostituzione con una nuova centralina;

Visto:

- il preventivo di offerta del 17/02/2018, presentato dalla ditta Barone & Azzolina SNC che ha quantificato la spesa complessiva per la fornitura e sostituzione della centralina automatica di commutazione in euro 1.280,00 (I.V.A. esclusa);
- il parere della Conferenza permanente del 14 marzo 2018, con il quale è stato deliberato di dare corso alla fornitura e sostituzione della centralina automatica di commutazione del gruppo elettrogeno;