



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

- PRESIDENZA -

Viale Mario Milazzo, n° 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n° 0933.369.111 - Fax 0933.53002

Prot. I n. 36 del 22/02/2019

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 22/02/2019

Oggetto: *Procedura mediante Trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un unico fornitore, relativa all'acquisizione della fornitura del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione del Palazzo di Giustizia di Caltagirone.*
Smart CIG: Z2E2746CED

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

PREMESSO che:

- dall'11 gennaio 2019, a causa di un ennesimo guasto ad ambedue le unità esterne – pompe di calore Mod. Aermec NRL 1400 HA, l'impianto di climatizzazione centralizzato del Palazzo di Giustizia di Caltagirone è fuori uso;
- a seguito di sopralluogo tecnico, da parte della ditta Switch Electronics di Spatone Filippo, operatore economico affidatario del servizio di manutenzione ordinaria e conduzione dell'impianto di climatizzazione, per il periodo invernale, veniva riscontrata la necessità di intervenire, su entrambi i gruppi pompa, già da tempo in precarie condizioni di esercizio, rispettivamente con la sostituzione di n. 2 compressori, entrambi in corto, la sostituzione di una scheda logica di funzionamento, la ricerca di perdite di gas refrigerante R410A, lo svuotamento e la relativa ricarica di setto gas, nonché la sostituzione dei filtri a cartuccia;
- per garantire tempestivamente il corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione, è stata richiesta una valutazione preventiva alla ditta Switch Electronics di Spatone Filippo, quale operatore economico che al momento ha in essere il contratto di manutenzione ordinaria dell'impianto;
- che l'operatore economico Switch Electronics di Spatone Filippo, per gli interventi manutentivi straordinari da effettuare nelle due unità esterne AERMEC Mod. NRL 1400 HA, ha fatto pervenire in data 16 gennaio 2019 i preventivi offerta, rispettivamente: Nr. 1/B e Nr. 2/B, per un ammontare complessivo pari ad € 32.721,49=(Iva esclusa);
- al fine di assicurare un microclima sano e confortevole nel luogo di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/08 risulta necessario provvedere, tempestivamente, agli interventi suddetti per garantire il corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione nonché per garantire l'efficienza delle attività giudiziarie;